



## COMUNICADO DE ACIDENTE AMBIENTAL

**Nº Protocolo:** 82/2021

**MODALIDADE DO ACIDENTE:** Instalação Industrial

**LOCAL:** Elevatória da Estação de Tratamento de Esgoto do município

**MUNICÍPIO:** Luz/MG

**DATA/HORA DA OCORRÊNCIA:** 15/02/2021 - 09:00:00

**DATA/HORA DO COMUNICADO AO NEA:** 26/02/2021 - 17:19:00

**FONTE(S) DE INFORMAÇÕES:** Sandro Eugênio - Representante da empresa

**BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA:** De acordo com informações repassadas ao NEA, devido ao período de chuvas no município, está ocorrendo um extravasamento de esgoto na elevatória da Estação de Tratamento de Esgoto de Luz. As bombas que hoje operam a Estação não estão atendendo nos momentos de pico. Os períodos de extravasamento se iniciaram a partir do dia 15/02/2021, sendo que foi observado um período de duração entre os horários de 09:00 às 14:30, ocorrendo variações nos dias em que o índice pluviométrico é maior. O córrego Açudinho está recebendo o efluente de esgoto após os extravasamentos. A empresa informa que está monitorando com medições de Oxigênio e PH e prevê a aquisição imediata de uma nova bomba submersa com capacidade que atenda a vazão.

**EMPRESA/PF ENVOLVIDA:** Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE

**PRODUTO:** Esgoto bruto | **NÚMERO ONU:** -- | **CLASSE DE RISCO:** --

**OBSERVAÇÕES:** O analista ambiental Bruno Guimarães do NEA está acompanhando a ocorrência de forma remota e se deslocará ao local em momento oportuno.

## Gerência de Prevenção e Emergência Ambiental