



COMUNICADO DE ACIDENTE AMBIENTAL

Nº Protocolo: 371/2021

MODALIDADE DO ACIDENTE: Vazamento de gás (GLP) de duto de transporte

LOCAL: Avenida Barbacena, altura do nº 1450, Santo Agostinho

MUNICÍPIO: Belo Horizonte

DATA/HORA DA OCORRÊNCIA: 30/10/2021 - 15:15:00

DATA/HORA DO COMUNICADO AO NEA: 30/10/2021 - 17:15:00

FONTE(S) DE INFORMAÇÕES: Rodrigo Ramos - Engenheiro de Operações da GASMIG

BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA: Segundo informações obtidas com o senhor Rodrigo Ramos - engenheiro de operações da Gasmig, ocorreu vazamento de gás (GLP) de duto de transporte localizado no endereço supracitado, devido ao rompimento por perfuração realizada pela empresa Construtora Terraço Ltda. Esta empresa encontrava-se prestando serviços contratados pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA. Até o momento em que a informação estava sendo repassada ao NEA, não se sabia a extensão do dano e já estavam sendo efetuados os trabalhos para contenção do vazamento de gás. No local estavam presentes o Corpo de Bombeiros - CBMMG e a PM-MG.

EMPRESA/PF ENVOLVIDA: Companhia de Gás de Minas Gerais - GASMIG CNPJ
22.261.473/0001-85

PRODUTO: Gás - GLP | **NÚMERO ONU:** 1075 | **CLASSE DE RISCO:** 2.1

OBSERVAÇÕES: Os analistas ambientais do NEA, Wagner Antunes Teixeira e Raquel Boscarino Maciel, estão acompanhando remotamente os trabalhos de reparação dos danos e irão se encaminhar para o local.

Gerência de Prevenção e Emergência Ambiental