



COMUNICADO DE ACIDENTE AMBIENTAL

Nº Protocolo: 369/2022

MODALIDADE DO ACIDENTE: Outros - vazamento de gás

LOCAL: Avenida Pantaleone Arcuri nº 155, bairro Teixeiras,

MUNICÍPIO: Juiz de Fora/MG

DATA/HORA DA OCORRÊNCIA: 22/09/2022 - 10:58:00

DATA/HORA DO COMUNICADO AO NEA: 22/09/2022 - 11:30:00

FONTE(S) DE INFORMAÇÕES: Eduardo Bessa - GASMIG

BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA: Segundo informações repassadas ao NEA, no dia 22/09/2022, por volta das 11:00 horas, ocorreu vazamento de gás natural, devido a uma escavação com maquinário, e o conseqüente rompimento de uma tubulação de 63 mm em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) do Sistema de Distribuição de Gás Natural (SDGN), no endereço mencionado. Para contenção do vazamento foi efetuado um procedimento de fechamento de válvula de bloqueio na tubulação, além do isolamento da área para evitar fontes de ignição. Ainda segundo informações repassadas ao NEA, o vazamento foi contido cerca de 20 minutos após a GASMIG ter tomado conhecimento do acidente, e que ela não teria sido notificada sobre a obra realizada no endereço em questão, mesmo com as indicações de sinalização existentes no logradouro público. Durante o vazamento foi lançado na atmosfera um volume total de 382 m³ de gás natural.

EMPRESA/PF ENVOLVIDA: Inter Construtora e Incorporadora S.A.

PRODUTO: Gás natural | **NÚMERO ONU:** 1971 | **CLASSE DE RISCO:** 2.1

OBSERVAÇÕES: O analista Newton Oliveira fez o primeiro atendimento remotamente, já tendo se deslocado para o local.

Gerência de Prevenção e Emergência Ambiental